



Diese Klassifikationen sind den allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen (abP) der Kabelhersteller entnommen, welche der Niedax GmbH & Co. KG zum Zeitpunkt der Erstellung bzw. Überarbeitung vorlagen. Bitte informieren Sie sich über den aktueller Stand direkt beim Kabelhersteller - nur deren abP ist rechtlich bindend.

Stand: 25.04.2023

Kabelhersteller	Kabelverlegeart Kabeltype	Wand- und Deckenmontage Kabelrinne RS 60... mit Gewindestab	Wand- und Deckenmontage Kabelleiter KL 60... mit Gewindestab	Bügelshelle B mit/ohne Langwanne LW	Schraubabstandschelle SAS	Kabelbündelung Bügelshelle B mit/ohne Langwanne	Kabelbündelung Schraubabstandschelle SAS	Halogenfreies Kabelschutzrohrrohr Wand- und Deckenmontage mit Schraubabstandschelle SAS oder Bügelshelle B	Aluminium Kabelschutzrohr Wand- und Deckenmontage mit Schraubabstandschelle SAS oder Bügelshelle B	Stahlpanzerrohr Wand- und Deckenmontage mit Schraubabstandschelle SAS oder Bügelshelle B	Leitungsschutzkanal LLK 60.100	Leitungsschutzkanal LLK 60.100	Leitungsschutzkanal LLK 26.030	
		b ≤ 400 mm q ≤ 20 kg/m a ≤ 1,50 m	b ≤ 400 mm q ≤ 20 kg/m a ≤ 1,50 m	a ≤ 0,80	a ≤ 0,60 m	a ≤ 0,80 m	a ≤ 0,60 m	a ≤ 0,60 m (SAS) a ≤ 0,80 m (B)	a ≤ 0,60 m (SAS) a ≤ 0,80 m (B)	a ≤ 1,20 m	Wandmontage q ≤ 7 kg/m a ≤ 0,50 m	Deckenmontage q ≤ 3,1 kg/m a ≤ 0,50 m	Wand-/Deckenmontage q ≤ 0,3 kg/m a ≤ 0,50 m	
Dätwyler Hattersheim 06190 / 8880-0	Dätwyler KERAM (N)HXH FE180 E30-E60 VDE Reg. Nr. 7780	-	-	E60 ABP P-MPA-E-03-043 Gültig bis: 17.12.2024	E60 ABP P-MPA-E-03-043 Gültig bis: 17.12.2024	E60 ABP P-MPA-E-03-043 Gültig bis: 17.12.2024	E60 ABP P-MPA-E-03-043 Gültig bis: 17.12.2024	E60 ABP P-MPA-E-03-043 Gültig bis: 17.12.2024	E60 ABP P-MPA-E-03-043 Gültig bis: 17.12.2024	E30 ABP P-MPA-E-03-043 Gültig bis: 17.12.2024	E60 ABP P-MPA-E-03-043 Gültig bis: 17.12.2024	E30 ABP P-MPA-E-03-043 Gültig bis: 17.12.2024	-	
	Dätwyler KERAM (N)HXCH FE180 E30-E60 VDE Reg. Nr. 7780	-	-	E60 ABP P-MPA-E-03-043 Gültig bis: 17.12.2024	E60 ABP P-MPA-E-03-043 Gültig bis: 17.12.2024	E60 ABP P-MPA-E-03-043 Gültig bis: 17.12.2024	E60 ABP P-MPA-E-03-043 Gültig bis: 17.12.2024	E60 ABP P-MPA-E-03-043 Gültig bis: 17.12.2024	E60 ABP P-MPA-E-03-043 Gültig bis: 17.12.2024	E30 ABP P-MPA-E-03-043 Gültig bis: 17.12.2024	-	-	-	
	Dätwyler KERAM (N)HXH FE180 E90 VDE Reg. Nr. 7780	-	-	E90 ABP P-MPA-E-04-019 Gültig bis: 08.12.2024	E90 ABP P-MPA-E-04-019 Gültig bis: 08.12.2024	E90 ABP P-MPA-E-04-019 Gültig bis: 08.12.2024	E90 ABP P-MPA-E-04-019 Gültig bis: 08.12.2024	E90 ABP P-MPA-E-04-019 Gültig bis: 08.12.2024	E90 ABP P-MPA-E-04-019 Gültig bis: 08.12.2024	-	-	-	-	-
	Dätwyler KERAM (N)HXCH FE180 E90 VDE Reg. Nr. 7780	-	-	E90 ABP P-MPA-E-04-019 Gültig bis: 08.12.2024	E90 ABP P-MPA-E-04-019 Gültig bis: 08.12.2024	E90 ABP P-MPA-E-04-019 Gültig bis: 08.12.2024	E90 ABP P-MPA-E-04-019 Gültig bis: 08.12.2024	E90 ABP P-MPA-E-04-019 Gültig bis: 08.12.2024	E90 ABP P-MPA-E-04-019 Gültig bis: 08.12.2024	-	-	-	-	-
	Dätwyler KERAM JE-H(St)-H...Bd FE180 E30L VDE Reg. Nr. 9361	E30 ABP P-MPA-E-06-030 Gültig bis: 26.06.2028	E30 ABP P-MPA-E-06-030 Gültig bis: 26.06.2028	E30 ABP P-MPA-E-06-030 Gültig bis: 26.06.2028	E30 ABP P-MPA-E-06-030 Gültig bis: 26.06.2028	E30 ABP P-MPA-E-06-030 Gültig bis: 26.06.2028	E30 ABP P-MPA-E-06-030 Gültig bis: 26.06.2028	E30 ABP P-MPA-E-06-030 Gültig bis: 26.06.2028	E30 ABP P-MPA-E-06-030 Gültig bis: 26.06.2028	E30 ABP P-MPA-E-06-030 Gültig bis: 26.06.2028	E30 ABP P-MPA-E-06-030 Gültig bis: 26.06.2028	E30 ABP P-MPA-E-06-030 Gültig bis: 26.06.2028	E30 ABP P-MPA-E-06-030 Gültig bis: 26.06.2028	E30 ABP P-MPA-E-06-030 Gültig bis: 26.06.2028
	Dätwyler KERAM JE-H(St)-H...Bd FE180 E30L - E90 VDE Reg. Nr. 9361	-	-	E90 ABP P-MPA-E-06-030 Gültig bis: 26.06.2028	E90 ABP P-MPA-E-06-030 Gültig bis: 26.06.2028	E90 ABP P-MPA-E-06-030 Gültig bis: 26.06.2028	E90 ABP P-MPA-E-06-030 Gültig bis: 26.06.2028	E90 ABP P-MPA-E-06-030 Gültig bis: 26.06.2028	E90 ABP P-MPA-E-06-030 Gültig bis: 26.06.2028	E90 ABP P-MPA-E-06-030 Gültig bis: 26.06.2028	E60 ABP P-MPA-E-06-030 Gültig bis: 26.06.2028	-	-	-
	Dätwyler KERAM JE-H(St)-HRH...Bd FE180 E30 - E90 VDE Reg. Nr. 9361	-	-	E90 ABP P-MPA-E-06-030 Gültig bis: 26.06.2028	E90 ABP P-MPA-E-06-030 Gültig bis: 26.06.2028	E90 ABP P-MPA-E-06-030 Gültig bis: 26.06.2028	E90 ABP P-MPA-E-06-030 Gültig bis: 26.06.2028	E90 ABP P-MPA-E-06-030 Gültig bis: 26.06.2028	E90 ABP P-MPA-E-06-030 Gültig bis: 26.06.2028	E90 ABP P-MPA-E-06-030 Gültig bis: 26.06.2028	E60 ABP P-MPA-E-06-030 Gültig bis: 26.06.2028	-	-	-

Diese Klassifikationen sind den allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen (abP) der Kabelhersteller entnommen, welche der Niedax GmbH & Co. KG zum Zeitpunkt der Erstellung bzw. Überarbeitung vorlagen. Bitte informieren Sie sich über den aktueller Stand direkt beim Kabelhersteller - nur deren abP ist rechtlich bindend.

Stand: 05.11.2021

Kabelhersteller	Kabelverlegetart Kabeltype	Wand- und Deckenmontage Kabelrinne RS 60... mit Gewindestab	Bügelschelle B bzw. BU mit Langwanne LW	Bügelsch. B bzw BU ohne Langw. oder Schraubabstandschelle SAS	Kabelbündelung Bügelschelle B und BU mit und ohne Langwanne	Kabelbündelung Schraubabstandschelle SAS	Leitungsschutzkanal LLK 60.100	Leitungsschutzkanal LLK 60.100
		b = 400 mm q ≤ 20 kg/m L ≤ 1,50 m	a ≤ 0,80 m	a ≤ 0,80 m	q ≤ 7,5 kg/m a ≤ 0,80 m	q ≤ 7,5 kg/m a ≤ 0,80 m	Wandmontage q ≤ 5 kg/m a ≤ 0,50 m	Deckenmontage q ≤ 5 kg/m a ≤ 0,50 m
Studer Cables AG	BETAflam NHXH FE 180 E30 - E60	E 30 AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	E 60 AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	E 60 AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	E30 n x ≤ 50 mm ² AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	E30 n x ≤ 16 mm ² AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	E 30 AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	E 60 AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026
	BETAflam NHXCH FE 180 E30-E60	E 30 AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	E 60 AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	E 60 AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	E30 n x ≤ 16/16 mm ² AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	E30 n x ≤ 16/16 mm ² AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	E 30 AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	E 60 AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026
	BETAflam NHXH FE 180 E90	E 90 AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	E 90 AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	E 90 AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	E90 n x ≤ 50 mm ² AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	E90 n x ≤ 16 mm ² AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	-	-
	BETAflam NHXCH FE 180 E90	E 90 AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	E 90 AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	E 90 AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	E90 a ≤ 0,40 m n x ≤ 16/16 mm ² AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	E90 a ≤ 0,40 m n x ≤ 16/16 mm ² AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	-	-
	BETAflam JE-H(St)-H FE 180 E30 (VDE Reg. Nr. 9593)	E 30 AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	E 30 AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	E 30 AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	E30 ≤ 32 x 2 x 0,8 mm AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	E30 ≤ 32 x 2 x 0,8 mm AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	E 30 AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	E 30 AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026
	BETAflam JE-H(St)-H FE 180 E30 (VDE Reg. Nr. 8447)	-	E 60 AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	E 60 AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	E60 AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	E60 AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	E 30 AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	E 30 AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026
	BETAflam JE-H(St)-H FE 180 E30-E90	E 90 AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	E 90 AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	E 90 a ≤ 0,40 m bei SAS AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	E90 a ≤ 0,40 m ≤ 32 x 2 x 0,8 mm AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	E90 a ≤ 0,40 m ≤ 32 x 2 x 0,8 mm AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	E 30 AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	E 60 AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026
	BETAflam JE-H(St)-HRH FE 180 E30	E 30 AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	E 30 AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	E 30 AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	E30 ≤ 32 x 2 x 0,8 mm AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	E30 ≤ 32 x 2 x 0,8 mm AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	E 30 AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	E 30 AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026
	BETAflam JE-H(St)-HRH FE180 E30-E90	E 90 AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	E 90 AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	E 90 AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	E90 ≤ 32 x 2 x 0,8 mm AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	E90 ≤ 32 x 2 x 0,8 mm AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	E 30 AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026	E 60 AbP P-MPA-E-05-030 Gültig bis: 31.07.2026

Diese Klassifikationen sind den allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen (abP) der Kabelhersteller entnommen, welche der Niedax GmbH & Co. KG zum Zeitpunkt der Erstellung bzw. Überarbeitung vorlagen. Bitte informieren Sie sich über den aktueller Stand direkt beim Kabelhersteller - nur deren abP ist rechtlich bindend.

Stand: **16.02.2024**

Kabelhersteller	Kabelverlegetart Kabeltype	Deckenmontage Kabelrinne RS 60... mit Gewindestab B ≤ 400 mm q ≤ 20 kg/m L ≤ 1,50 m	Wandmontage Kabelrinne RS 60... ohne Gewindestab B ≤ 400 mm q ≤ 20 kg/m L ≤ 2,00 m	Wand-/Deckenmontage Kabelrinne RLVC 60... ohne Gewindestab B ≤ 400 mm q ≤ 20 kg/m L ≤ 1,5 m	Wand/Deckenmontage Kabelleiter KL 60... ohne Gewindestab B ≤ 400 mm q ≤ 20 kg/m L ≤ 1,5 m	Schraubabstandschelle SAS a ≤ 0,30 m	Bügelschelle B mit Langwanne LW a ≤ 0,80 m	Bügelschelle B ohne Langwanne LW a ≤ 0,80 m	Kabelbündelung Bügelschelle B max. 3 Kabel a ≤ 0,60 m	Kabelbündelung Schraubabstandschelle SAS q ≤ 1,1 kg/m a ≤ 0,50 m	Leitungsschutzkanal LLK 60.100 Wandmontage q ≤ 3 kg/m a ≤ 0,50 m	Leitungsschutzkanal LLK 60.100 Deckenmontage q ≤ 3 kg/m a ≤ 0,50 m	Stahlpanzerrohr FM-MR Wand- und Deckenmontage mit Bügelschelle B oder Schraubabstandschelle SAS max. 3 Kabel a ≤ 1,2 m	
Prysmian Kabel u. Systeme Alt-Moabit 10559 Berlin	SIENOPYR - PLUS (N)HXH FE 180 E30 bzw. (N)HXHX FE 180 E30	E 30 L ≤ 1,25 m n x ≤ 16mm ² AbP P-MPA-E-01-001 Gültig bis: 20.05.2025	E 30 n x ≤ 16mm ² AbP P-MPA-E-01-001 Gültig bis: 20.05.2025	E 30 n x ≤ 16mm ² AbP P-MPA-E-01-001 Gültig bis: 20.05.2025	E 30 bei Wandmontage: n x ≤ 16mm ² AbP P-MPA-E-01-001 Gültig bis: 20.05.2025	-	E 30 AbP P-MPA-E-01-001 Gültig bis: 20.05.2025	E 30 AbP P-MPA-E-01-001 Gültig bis: 20.05.2025	E 30 n x ≤ 16 mm ² AbP P-MPA-E-01-001 Gültig bis: 20.05.2025	-	E 30 n x ≤ 16 mm ² AbP P-MPA-E-01-001 Gültig bis: 20.05.2025	E 30 n x ≤ 16 mm ² AbP P-MPA-E-01-001 Gültig bis: 20.05.2025	E 30 max. 3 Kabel n x ≤ 16 mm ² AbP P-MPA-E-01-001 Gültig bis: 20.05.2025	
	SIENOPYR - PLUS JE-H(SI)-H Bd FE 180 E30	E30 AbP P-MPA-E-04-017 Gültig bis: 23.07.2024	E30 AbP P-MPA-E-04-017 Gültig bis: 23.07.2024	E30 AbP P-MPA-E-04-017 Gültig bis: 23.07.2024	E30 nur Deckenmontage AbP P-MPA-E-04-017 Gültig bis: 23.07.2024	E30 AbP P-MPA-E-04-017 Gültig bis: 23.07.2024	E30 AbP P-MPA-E-04-017 Gültig bis: 23.07.2024	E30 AbP P-MPA-E-04-017 Gültig bis: 23.07.2024	E30 AbP P-MPA-E-04-017 Gültig bis: 23.07.2024	E30 AbP P-MPA-E-04-017 Gültig bis: 23.07.2024	E30 AbP P-MPA-E-04-017 Gültig bis: 23.07.2024	E30 AbP P-MPA-E-04-017 Gültig bis: 23.07.2024	E30 AbP P-MPA-E-04-017 Gültig bis: 23.07.2024	E30 AbP P-MPA-E-04-017 Gültig bis: 23.07.2024
	SIENOPYR - PLUS JE-H(SI)-H Bd FE 180 E60	-	-	-	-	E60 AbP P-MPA-E-04-017 Gültig bis: 23.07.2024	E60 AbP P-MPA-E-04-017 Gültig bis: 23.07.2024	-	-	-	E60 AbP P-MPA-E-04-017 Gültig bis: 23.07.2024	E60 AbP P-MPA-E-04-017 Gültig bis: 23.07.2024	E60 AbP P-MPA-E-04-017 Gültig bis: 23.07.2024	E60 AbP P-MPA-E-04-017 Gültig bis: 23.07.2024